

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий, QR-код*
КНМ № 43230061000204805109 от 23.01.2023



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Кировская обл., г. Киров, ул. Маклина, 65; тел. (8332)54-68-33, gu@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Зуевского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Зуевка, ул. Некрасова, 3, тел. (83337)2-61-85, ond09@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ N 1/2,3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: Муниципальному казенному дошкольному образовательному
учреждению детскому саду «Ромашка» п. Соколовка Зуевского района
Кировской области; заведующему МКДОУ детский сад «Ромашка» п.
Соколовка Зуевского района Кировской области Стародумовой Оксана
Вячеславовне

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Зуевского района по
пожарному надзору Наговицына Романа Алексеевича № 1 от 23.01.2023

в период с 08 час. 00 мин. 27.01.2023 по 09 час. 00 мин. 07.02.2023

Главным государственным инспектором Зуевского района по пожарному надзору

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица(лиц), руководителя группы инспекторов

Наговицыным Романом Алексеевичем, майором внутренней службы

органа государственного пожарного надзора)

Проведено: внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

В ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица – заведующий
МКДОУ детский сад «Ромашка» п. Соколовка Зуевского района Кировской области
Стародумова Оксана Вячеславовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В помещениях: медицинский кабинет, младшая группа, раздевалка младшей группы на 1 этаже здания; раздевалка старшей группы, старшая группа, раздевалка средней группы, средняя группа на 2 этаже здания, применено покрытие пола (линолеум) с неизвестными показателями пожарной опасности.	ст. 4, 6, п. 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Федеральный закон №123-ФЗ)	10.01.2024	
2.	Допускается размещение в лестничной клетке на путях эвакуации электрооборудования (электрощита) выступающие из плоскости стены на высоте до 2,2 м. от поверхности площадки лестницы.	п. 27 б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (далее ППР РФ)	10.01.2024	
3.	Установлена дверь с неизвестным пределом огнестойкости в проеме противопожарной перегородки 1-го типа, отделяющая помещения пищеблока от общего коридора на 1 этаже здания.	ст. 4, 6, 88, табл. 23, табл. 24 Федерального закона №123-ФЗ; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты»;	10.01.2024	
4.	Площадки наружных открытых эвакуационных лестниц 3-го типа расположены не на уровне эвакуационных выходов из помещений групповых ячеек на 2 этаже здания, имеется перепад высот 15 см.	п. 23. ППР РФ; ст. 4, 6, 53, 89 Федерального закона №123-ФЗ; п. 4.4.7 СП 1.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее СП 1.13130.2020);	10.01.2024	


5.	Наружные открытые эвакуационные лестницы 3-го типа, ведущие со 2 этажа здания из помещения групповых ячеек выполнены с нарушениями требований пожарной безопасности, а именно: - ступени лестницы выполнены не из сплошных проступей; - высота ограждений лестницы составляет 1,16 м. (что менее нормативного 1,2 м.).	п. 23. ППР РФ; ст. 4, 6, 53, 89 Федерального закона №123-ФЗ; п. 4.4.7, 5.1.1, 7.1.2 СП 1.13130.2020;	10.01.2024	
6.	Подшив карнизных свесов чердачного покрытия здания выполнена горючими (деревянными) материалами.	ст. 4, 6, 88 Федерального закона № 123-ФЗ п. 5.4.5. СП 2.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».	10.01.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

заведующий МКДОУ детский сад «Ромашка» п. Соколовка Зуевского района Кировской области Стародумова Оксана Вячеславовна


(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Главный государственный инспектор Зуевского района по пожарному надзору Наговицын Р.А. майор внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)




(подпись)

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

